



БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„РАКОМ НТ“ ЕООД
гр. София

Орган за контрол **„ЕЛТЕСТ“** от вид С

Адрес на управление и на офис:
1336, гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Ицхак Грациани" № 33

ЕИК: 831618935

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва контрол на:

Електрически уредби и съоръжения до 1000V

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Заповед № A180/15.04.2014г. е неделима част от сертификата за акредитация,
общо ²..... страници

Валиден до: 15.04.2018г.

БСА рег. № **116 ОКС**


Изпълнителен директор:

Инж. Кръстю Руйнеков

Дата на акредитация:

София 15.04.2014г.





ЗАПОВЕД

№ А180

София, 15.04.2014 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 6 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и съответната точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за акредитация с рег. №392-ОК/14.03.2013г., доклад от оценка на място с вх. №392-ОК-11/В/К/21.03.2014г., анекс с вх. №392-ОК-9/В/25.10.2013г. и становище на Комисия по акредитация с вх. №392-ОК-13/В/27.03.2014г.,

АКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вид С "Елтест" при „Раком НТ“ ЕООД, гр. София

Адрес на управление и на офис:
1336, гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Ицхак Грациани" № 33

Да извършва контрол на:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	Електрически уредби и съоръжения до 1000V	Първоначален и/или периодичен за нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на заземителите на защитни заземителни уредби	Процедура за контрол №1, издание 1, версия 2/17.07.2013г.	Наредба №3 (ДВ бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116- (ДВ бр.26/2008г.) ТС
			Съпротивление на заземителите на мълниезащитни заземителни уредби	Процедура за контрол №2, издание 1, версия 2/17.07.2013г.	Наредба №4 (ДВ бр.6/2011г.) ТС

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр.90/2004 и ДВ бр.91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011г.).

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 116 ОКС от 15.04.2014г. валиден до 15.04.2018г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Главния директор на „Раком НТ“ ЕООД, гр. София, ръководителя на Органа за контрол или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на Орган за контрол от вид С "Елтест" при „Раком НТ“ ЕООД, гр. София в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. КРЪСТЮ РУЙНЕКОВ
Изпълнителен директор на ИА БСА

